



OZNACZENIA:

ZK - ZACISK KONTROLNY MONTOWANY W TRUDNO PALNEJ SKRZYNCIE ZAMONTOWANEJ NA SCIANIE BUDYNKU.

PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE WYKONAĆ W RURZE PCV Ø 28 NA ELEWACJI BUDYNKU
ZWODY NISKIE WYKONAĆ DRUTEM OCYNKOWANYM Ø 8mm NA UCHWYTACH

NA DACHU DO ZWODÓW DACHOWYCH PRZYŁĄCZYĆ WSZYSTKIE METALOWE ELEMENTY DACHU, DLA WYWIETRZAKÓW WYKONAĆ ZWODY PIONOWE O KĄCIE OCHRONY 45stopni.

UZIOM WYKONAĆ JAKO OTOKOWY PŁASKOWNIKIEM FeZn 30x4mm UKŁADANYM W ZIEMI W ODLEGŁOŚCI 2m OD FUNDAMENTÓW

 <p>BIURO PROJEKTOWE MM.KONSTRUKTOR Miroslaw Marnik 39-300 Mielec ul. Kościelna 14 tel. 660 677 315</p>	NAZWA OBIEKT:		
	<p>Budowa budynku garażowego z częścią gospodarczą dla OSP w Złotnikach</p>		
	INWESTOR:		
<p>GMINA MIELEC, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec</p>			ADRES OBIEKTU:
<p>obręb 0048 Złotniki, jednostka ewidencyjna 181105_2 Gmina Mielec, działka nr 978</p>			
PRZEDMIOT RYSUNKU			
<p>PLAN INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ</p>			
PROJEKTANT	UPR NR	PODPIS	
mgr inż. Andrzej Rudolf	PDK/0072/POOE/12		
	W SPECJALNOŚCI ELEKTRYCZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ		
PROJEKTNT	UPR NR	PODPIS	
mgr inż. Władysław Rudolf	71/98		
	W SPECJALNOŚCI ELEKTRYCZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ		
BRANŻA:	STADIUM PROJEKTOWE	DATA	SKALA
ELEKTRYCZNA	PROJ. BUDOW.	08-2019	1:100
			NR RYS.
			4.E