



Na skrzyżowaniach projektowanej kanalizacji sanitarnej PVC Ø 200 z gazociągami projektuje się założenie na kanalizacji rury ochronnej PE Ø 315/18.7 o długości 4,5 m zakończonej manszetami.

"ADIR" Sp. z o.o. Kielce		Projekt Budowlany Data: 04.2019 r
Objekt: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków dla m. Kaźmierze, gm. Mielesz Adres obiektu: m. Kaźmierze - gmina Mielesz Przedmiot rys.: Profil podłożne projektowanej kanalizacji grawitacyjnej Projektował: mgr inż. Jarosław Markowicz Upr Nr AG.II.4/ZO/7131-2/37/01 Projektant sieci, instalacji i urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych Sprawdził: mgr inż. Izabela Stachurska Upr Nr KI-129/2002 Projektant sieci, instalacji i urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych Opracował: mgr inż. Krzysztof Bielecki		Rys. 14 Skala 1:100/1000