



Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	
Opis				T1-1	T1-2	T1-3	T1-4	T1-5	
Moc [kW]/Prąd [A]	8,56	--	--	0,30	0,26	0,00	2,80	2,00	
Przewód	YDYzo 5x10	--	--	YDYzo 3x1,5	YDYzo 3x1,5	--	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	
Nazwa obwodu	Zasilanie	Ochrona przepięciowa	Sygnalizacja obecności napięcia	Oświetlenie pom. 1, 2, 3,	Oświetlenie pom. 4, 5, 6	Rezerwa	Gniazda 230V pom. 1, 2	Gniazda 230V pom. 4, 5	

BIURO PROJEKTOWE: Budownictwo Firma Doradczo-Inwestycyjna Jan Pluta 39-340 Padew Narodowa, Wojków 63, tel. 530242949	
Temat:	NADBUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ CZĘŚCI PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RYDZOWIE WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
Inwestor:	GMINA MIELEC UL. GŁOWACKIEGO 5 , 39-300 MIELEC WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
Lokalizacja:	Rydzów 33, 39-300 Mielec
Przedmiot rysunku:	SCHEMAT TABLICY T1
Projektował:	inż. Paweł Piwowar upr. nr E-117/02
Opracował:	
Sprawdził:	mgr inż. Bartosz Budzik E-217/02
Skala:	---
Data opracowania:	06. 2018r.
Nr rysunku:	E-2/1